РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-KZ.ПБ57.В.03058 (номер сертификата соответствия) ТР 0659920 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
ТОО "Funke Kunststoffe (Функе Кунстштоффе)".
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Сарыжайлау, д. 3/1, Казахстан.
Телефон 87272479845, факс 87272479845, адрес электронной почты info-kz@funkegruppe.de.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
ТОО "Funke Kunststoffe (Функе Кунстштоффе)".
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Сарыжайлау, д. 3/1, Казахстан.
Телефон 87272479845, факс 87272479845.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Профили из поливинилхлорида для оконных и дверных блоков т.м. KS Phoenix «Universal», моделей: Рама AD 63 мм, Створка AD 77 мм, импост 82 мм, не окрашенные, неламинированные, высотой от 43 до 82 мм, шириной 58 мм, плотностью от 1,42 до 1,44 г/см³, толщиной стенки от 2,2 до 2,4 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7211

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3916 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506243). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0131/04-2016 от 26.04.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 17.11.2015, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС KZ.ОС04. СМК.00528 от 01.03.2016 г. до 01.03.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2016 по 28.04.2019

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции «Для сертификатов» ОС «ПожСтандарт» ТРПБ.RU.ПБ57 г. Москва

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Л.В. Козийчук

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б). ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KZ.ПБ57.В.03058

(обязательная сертификация)

ТР 0506243
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 умеренногорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Р.Т. Шигабдинова
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Л.В. Козийчук
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.